

"Утверждаю"
Первый заместитель генерального директора
главный инженер

ПАО "Якутскэнерго"


И.В.Шкурко

" " 20 г.

График ПНР УЭГ на январь 2019 г.

Каскад Вилойских ГЭС

№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата отк/вкл	Исполнитель	Величина снижения мощности, МВт	Примечание
	Объект	Диспетчерское наименование	Тип						
1	Г/агрегат	1Г	ПЛ70/3164-ВМ-410 СВВ780/190-32	ТР		с 1 по 28	КВГЭС	85	
2	Г/агрегат	6Г	PO75/3123-ВМ0450 СВ-972/1150-УХЛ4	ТР		30	КВГЭС	85	
3	Г/агрегат	7Г	PO75/3123-ВМ0450 СВ-972/1150-УХЛ4	ТР		31	КВГЭС	85	

ТО РЗАН

№	Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Группа РЗА (I, II, III, IV)	Напряжение первичного оборудования	Цикл проверки устройства РЗА (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания (ДД.ММ.ГГГГ)			Согласованные сроки обслуживания (ДД.ММ.ГГГГ)		Фактические сроки обслуживания (ДД.ММ.ГГГГ)	
								Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание	Начало	Окончание
1	Г/агрегат	1Г	РЗА 1Г	III	13,8	8	2018	В	01.01.2019	28.01.2019	01.01.2019	28.01.2019	01.01.2019	28.01.2019
2	Г/агрегат	6Г	РЗА 6Г	III	13,8	8	2013	О	30.01.2019	30.01.2019	30.01.2019	30.01.2019	30.01.2019	30.01.2019
3	Г/агрегат	7Г	РЗА 7Г	III	13,8	8	2012	О	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019
4	Система ГРАРМ	ГЭС-1, ГЭС-2	ГРАРМ	III		6	2018	ТК	21.01.2019	25.01.2019	21.01.2019	25.01.2019	21.01.2019	25.01.2019
5	Система тиристорного самовозбуждения	7Г	РЗА 7Г	III	13,8	8	2012	О	29.01.2019	29.01.2019	29.01.2019	29.01.2019	29.01.2019	29.01.2019
6	Основной ДК АТС Аппаратура	АТС	АТС-АУ Nateks	III		1	2018	ТК	24.01.2019	24.01.2019	24.01.2019	24.01.2019	24.01.2019	24.01.2019
7	ОИК Основной канал ТМ	ОИК	ОИК Основной канал ТМ	III		1	2018	ТК	17.01.2019	17.01.2019	17.01.2019	17.01.2019	17.01.2019	17.01.2019

Якутская ТЭЦ

№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата Время/откл	Обеспеченность МТР	Исполнитель	Степень мощности
	Объект	Диспетчерское	Тип						
1	Питательный насос	ПЭН-1	ПЭ-150-53 2 АМЗ	ТР	Типовой ремонт	09.01-31.01	100%	КПЦ	


Якутская ГРЭС

№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата Время /	Исполнитель	Величина снижения	Условия выполнения	отметка о выполнении
	Объект	Диспетч-ое	Тип							
ГРЭС-1										
1	Т/а	Г3	ГТЭ-45-3	ТР	Текущий ремонт, с генератором и вспомог. обор., КИПиА	21.01-27.01	АО «ЯЭРК», ЯГРЭС	51,2		
2	Т/а	Г8	ГТ-35-770-2	ТР	Текущий ремонт, с генератором и вспомог. обор., КИПиА	14.01-20.01	АО «ЯЭРК», ЯГРЭС	36,8		
3	Т/а	Г12	ГТГ-12В	ТР	Восстановительные работы по САУиР	01.01.2018-15.06.19	ООО "Новосибирское Ремонтно-наладочное Предприятие", ЯГРЭС	12		
Якутская ГРЭС Новая										
1	Т/а	ГТУ-1	LM 6000 PF DF	КР		21.09.2018-21.05.2019	General Electric, ЯГРЭС	47,3		

Зам. главного инженера по объектам генерации-начальник УЭГ

Начальник ДТУ

А.П. М



И.А. Бельков

А.П. Москалев