

ГРАФИК ППР ДЭГ ПАО "Якутскэнерго" май 2016 г.

Каскад Вилюйских ГЭС

№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата отк./вкл.	Исполнитель
	Объект	Диспетч.	Тип				
1	Г/агрегат	ст. №2	ПЛ70-В-410	ТР		11	КВГЭС
2	Г/агрегат	ст. №2	ПЛ70-В-410	РЗА "О"		11	КВГЭС
3	Г/агрегат	ст. №3	ПЛ70-В-410	ТР		12	КВГЭС
4	Г/агрегат	ст. №3	ПЛ70-В-410	РЗА "О"		12	КВГЭС
5	Г/агрегат	ст. №4	ПЛ70-В-410	ЗРР	Энергетические испытания	с 4 по 6	КВГЭС
6	Г/агрегат	ст. №5	РО75/3123-В-450	ТР		5	КВГЭС
7	Г/агрегат	ст. №5	РО75/3123-В-450	РЗА "О"		5	КВГЭС
8	Г/агрегат	ст. №8	РО75/3123-В-450	КР		с 1 по 31	КВГЭС
9	Г/агрегат	ст. №8	РО75/3123-В-450	РЗА "В"		с 1 по 31	КВГЭС
10	Трансформатор	6Т	ТДЦ125000/220	ТР		с 23 по 27	КВГЭС
11	Трансформатор	6Т	ТДЦ125000/220	РЗА "О"		с 23 по 27	КВГЭС
12	Выключатель	В-6Т	ВВБ-220/12	КР		с 16 по 31	КВГЭС
13	Выключатель	ВЛ-201	ВВБ-220/12	РЗА "О"		21	КВГЭС
14	Выключатель	ВЛ-202	ВВД-220	ТР		с 4 по 13	КВГЭС
15	Выключатель	ВЛ-202	ВВД-220	РЗА "К"		с 4 по 13	КВГЭС
16	Выключатель	ВЛ-203	ВВБ-220/12	РЗА "В"		с 15 по 19	КВГЭС
17	Выключатель	ВЛ-204	ВВБ-220/12	РЗА "О"		20	КВГЭС
18	Выключатель	ВЛ-208	ВВД-220	РЗА "О"		23	КВГЭС
19	Масляный выключатель	МВ-20Т	МГ-20	КР		с 4 по 13	КВГЭС

20	Система тиристорного самовозбуждения	СТС-3Г	СТС-370-1600-2,5УХЛ4	РЗА "О"		10	КВГЭС
21	Система тиристорного самовозбуждения	СТС-8Г	СТС-250-1600-2,5УХЛ4	РЗА "В"		с 1 по 31	КВГЭС
22	Линия	Л-201		Исп. в объеме М	В/в испытания трансформаторов тока с отключением	30	КВГЭС
23	Ограничитель перенапряжений	ОПН 1С, ОПН-2С	ОПН-220/157-10(11)-УХЛ1	ЗРР	Замер токов проводимости	4	КВГЭС
24	Ограничитель перенапряжений	ОПН-5Т, ОПН-6Т, ОПН-7Т, ОПН-8Т	ОПН-220/157-10/450(11)-2УХЛ1	ЗРР	Замер токов проводимости	5	КВГЭС
25	Ограничитель перенапряжений	ОПН-3С, ОПН-4С, ОПН-О	ОПН-220	ЗРР	Замер токов проводимости	6	КВГЭС
26	Разрядники	Р-5Т, Р1-5Т	Г(РВС-110); Р1-5Т(РВМ)	Исп. в объеме М	Замер сопротивления элементов разрядников	23	КВГЭС
27	Разрядники	Р-6Т, Р1-6Т	Г(РВС-110); Р1-6Т(РВМ)	Исп. в объеме М	Замер сопротивления элементов разрядников	24	КВГЭС
28	Разрядники	Р-7Т, Р1-7Т	Г(РВС-110); Р1-6Т(РВМ)	Исп. в объеме М	Замер сопротивления элементов разрядников	25	КВГЭС
29	Разрядники	Р-8Т, Р1-8Т	Г(РВС-110); Р1-6Т(РВМ)	Исп. в объеме М	Замер сопротивления элементов разрядников	26	КВГЭС
30	Маслонапорная установка	МНУ-6Г	МНУ12,5-40	ТО	ЭПБ котла МНУ 514-Я	с 16 по 18	КВГЭС
31	Линия	Л-202		ТР	Замена конденсаторов связи	с 10 по 13	КВГЭС

Якутская ТЭЦ

№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата	Время/откл	Исполнитель
	Объект	Диспетчерское	Тип					
1	Паровая турбина	ст.№1	П-6-35/5М	КР	Согласно дефектной ведомости	30.05-19.07	00ч-24ч	АО "ЯЭРК"
2	Паровой котел	ст.№2	ГМ-60	ТР	Ремонт обмуровки горелок. Ремонт арматуры. Ремонт поверхностей нагрева. Ремонт КИПиА.	23.05-25.05	00ч-24ч	КТЦ, ЦТАИ
3	Водогрейный котел кот. Сосновый бор	ст.№1	КВГМ-3,48	КР	Ремонт поверхностей нагрева	02.05-31.05		АО "ЯЭРК"
4	Циркуляционный насос	ЦЭН-4	300Д40 5АМН	ТР	Типовой ремонт	16.05-20.05		КТЦ "ЯЭРК" АО
5	Сетевой насос	СЭН-1	СЭ2500-180 4А3М	ТР	Типовой ремонт	16.05-27.05		КТЦ "ЯЭРК" АО
6	Насос сырой воды	НСВ-1	200Д70	ТР	Типовой ремонт	5 дн.		КТЦ
7	Оборудование ГРП	ГРП-2		ТР	Типовой ремонт	10.05-27.05		КТЦ
8	Подогреватель жидкого топлива	ПДТ-Б,Г		ТР	Типовой ремонт	5 дн.		КТЦ


9	Электродвигатели к/а 2 «В»	ДВ-2В А,Б		ТР	Типовой ремонт	5 дн.	АО "ЯЭРК"
10	Электродвигатели к/а 5 «В»	ДС-5В, ДВ-5В А,Б		ТР	Типовой ремонт	5 дн.	АО "ЯЭРК"
11	Электродвигатели кот. Старый город	ПН-1,2		ТР	Типовой ремонт	5 дн.	АО "ЯЭРК"
12	Механические фильтры (ОС)	МФ-1,2(ОС)		КР	АКЗ фильтров	02.05-31.05	АО "ЯЭРК"
13	Теплосетевой фильтр	ТСФ-6		КР	АКЗ фильтра	02.05-31.05	АО "ЯЭРК"
14	Котельная 106 кв.			СР	Ремонт автоматики управления к/а, проборов теплотехнического контроля сигнализаций и защит.	02.05-31.05	ЦТАИ
15	Магистральный трубопровод	ТП-15/2-ТП-15/3 Апр.		ТР	Устранение свищей Ду 500	5.05	РТС
16	Магистральный трубопровод	Кол. ТЭЦ - ТК-Е Бпр.		ТР	Устранение свищей Ду 700	11.05	РТС
17	Магистральный трубопровод	ТП1-Врезка "исток2"		ТР	Устранение свищей Ду 500	12.05	РТС
18	Магистральный трубопровод	Кол.ТЭЦ - УТ-1 Бобр		ТР	Устранение свищей Ду 500	16.05	РТС
19	Магистральный трубопровод	ТП1-ТП2 Апр Лобр		ТР	Устранение свищей Ду 500	18.05	РТС
20	Магистральный трубопровод	врезка кот. 106-кот 106кв.		ТР	Устранение свищей Ду 500	26.05	РТС
21	Магистральный трубопровод	Г.И. нитка А		ТР	Гидравлические испытания на плотность и прочность	30.05-31.05	РТС

Якутская ГРЭС

№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата	Исполнитель
	Объект	Диспетчерское	Тип				
	Т/а	Ст. №5	ГТ-35-770-2	СР	Средний ремонт, с генератором и вспомог. обор., КИПиА. С заменой РЛ-1,2,3ст., НЛ-3ст., с проведением балансировочных работ	01.05-25.05	АО «ЯЭРК», ЯГРЭС
	Т/а	Ст. №10	ГТГ-12В-01	ТР	Текущий ремонт с заменой двигателя. Работы по НИОКР, установка и наладка САУиР.	01.05-25.05	АО «ЯЭРК», ЯГРЭС
	Т-р	ТСН	ТДН-1600/110	ТР	Трансформатор связи ТСН сМВ; яч. разьед	04.05-06.05	АО «ЯЭРК», ЯГРЭС
	МВ	МВ ШСВ-1	НЛД-145/1250	ТР	Текущий ремонт МВ ШСВ-1 с ячейкой	11.05-13.05	АО «ЯЭРК», ЯГРЭС
	МВ	МВ СВ	ММО-110/1250	ТР	Текущий ремонт МВ СВ с ячейкой	23.05-25.05	АО «ЯЭРК», ЯГРЭС
	МВ	МВ 1ТА1	ММО-110/1250	ТР	Ремонт с переводом трансформатора 1ТА1 на ОВ-1	16.05-18.05	АО «ЯЭРК», ЯГРЭС

Зам.главного инженера -
начальник ДЭГ

Начальник РДУ



И.В. Попов

А.П.Москалев