

ГРАФИК ППР ДЭГ ПАО "Якутскэнерго" август 2016 г.

Каскад Валдайских ГЭС

№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата отк./вкл.	Исполнитель
	Объект	Диспетч.	Тип				
1	Г/агрегат	ст.№2	ПЛ70-В-410	РТР		с 01 по 08	КВГЭС
2	Г/агрегат	ст.№2	ПЛ70-В-410	РЗА "О"	Опробование устройств РЗА	с 01 по 08	КВГЭС
3	Г/агрегат	ст.№2	ПЛ70-В-410	Исп. в объеме Т		с 01 по 08	КВГЭС
4	Г/агрегат	ст.№2	ПЛ70-В-410	ЗРР	Виброконтроль	15	КВГЭС
5	Г/агрегат	ст.№3	ПЛ70-В-410	РТР		с 09 по 28	КВГЭС
6	Г/агрегат	ст.№3	ПЛ70-В-410	РЗА "О"	Опробование устройств РЗА	с 09 по 28	КВГЭС
7	Г/агрегат	ст.№3	ПЛ70-В-410	Исп. в объеме Т		с 09 по 28	КВГЭС
8	Г/агрегат	ст.№3	ПЛ70-В-410	ЗРР	Виброконтроль	5	КВГЭС
9	Г/агрегат	ст.№4	ПЛ70-В-410	РТР		с 29 по 31	КВГЭС
10	Г/агрегат	ст.№4	ПЛ70-В-410	РЗА "О"	Опробование устройств РЗА	с 29 по 31	КВГЭС
11	Г/агрегат	ст.№4	ПЛ70-В-410	ЗРР	Виброконтроль	19	КВГЭС
12	Г/агрегат	ст.№5	Р075/3123-В-450	ТР		5	КВГЭС
13	Г/агрегат	ст.№5	Р075/3123-В-450	РЗА "О"	Опробование устройств РЗА	5	КВГЭС
14	Трансформатор	2Т	ТДЦ125000/220	РЗА "О"	Опробование устройств РЗА	8	КВГЭС
15	Трансформатор	3Т	ТДЦ125000/220	ТР		с 15 по 21	КВГЭС
16	Трансформатор	3Т	ТДЦ125000/220	ТО	Замена ввода	с 15 по 21	КВГЭС
17	Трансформатор	3Т	ТДЦ125000/220	РЗА "О"	Опробование устройств РЗА	с 15 по 21	КВГЭС
18	Выключатель	В-3Т	ВВБ-220/12	ТР		с 15 по 29	КВГЭС
19	Выключатель	В-3Т	ВВБ-220/12	Исп. в объеме С		с 15 по 29	КВГЭС
20	Выключатель	В-3Т	ВВБ-220/12	ТР		с 15 по 29	КВГЭС
21	Выключатель	ВС-1-2	ВВБ-220/12	РЗА "В"	Профилактическое восстановление устройств РЗА	с 01 по 05	КВГЭС
22	Система шин 220 кВ	2 С.Ш.		ТР		с 22 по 28	КВГЭС
23	Система шин 220 кВ	2 С.Ш.		РЗА "В"	Профилактическое восстановление устройств РЗА	с 22 по 28	КВГЭС
24	Система шин 220 кВ	2 С.Ш.		Исп. в объеме Т		с 22 по 28	КВГЭС
25	Масляный выключатель	МВ-3Г	МГУ-20	ТР		с 10 по 11	КВГЭС
26	Масляный выключатель	МВ-3Г	МГУ-20	РЗА "В"	Профилактическое восстановление устройств РЗА	с 10 по 11	КВГЭС
27	Масляный выключатель	МВ-3Г	МГУ-20	Исп. в объеме Т		с 10 по 11	КВГЭС
28	Распределительное устройство 13,8 кВ		СБРУ-13,8-3ГТ	ТР		с 16 по 18	КВГЭС
29	Система тиристорного самовозбуждения	СТС-2Г	СТС-370-1600-2,5УХЛ4	РЗА "К"	Профилактический контроль устройств РЗА	с 01 по 08	КВГЭС
30	Система тиристорного самовозбуждения	СТС-4Г	СТС-370-1600-2,5УХЛ4	РЗА "О"	Опробование устройств РЗА	26	КВГЭС
31	Система тиристорного самовозбуждения	СТС-5Г	СТС-250-1600-2,5УХЛ4	РЗА "О"	Опробование устройств РЗА	16	КВГЭС

32	Вводы линейные	Л-5Т			В/в испытания вводов 220 кВ	5	КВГЭС
33	Вводы линейные	Л-7Т			В/в испытания вводов 220 кВ	3	КВГЭС
34	Трансформатор	5Т	ТДЦ125000/220		В/в испытания вводов 220 кВ	8	КВГЭС
35	Трансформатор	7Т	ТДЦ125000/220		В/в испытания вводов 220 кВ	4	КВГЭС
36	Трансформатор	3Т	ТДЦ125000/220		В/в испытания вводов 220 кВ	с 16 по 17	КВГЭС
37	Трансформатор	7Т	ТДЦ125000/220		В/в испытания трансформаторов тока с отключением присоединений	1	КВГЭС
38	Агрегат	ст.№1,2,4	ПЛ70-В-410	ЗРР	Обеспечение водолазных работ	с 09 по 12	КВГЭС
39	Трансформатор	2Т	ТДЦ125000/220	ТО	ремонт АКЗ трансформатора	с 01 по 06	КВГЭС
40	Система шин 220 кВ	2 С.Ш.		ТО	Опробование блокировки	с 29 по 30	КВГЭС
41	Масляный выключатель	МВ-20Т	МГ-20	КР		с 01 по 10	КВГЭС
42	Масляный выключатель	МВ-20Т	МГ-20	РЗА "О"	Опробование устройств РЗА	с 01 по 10	КВГЭС
43	Трансформатор	9Т	ТМН 3200/35		В/в испытания кабеля 13,8 кВ	30	КВГЭС
44	Трансформатор	5Т	ТДЦ125000/220	ТО	ремонт стен трансформаторных ячеек	с 01 по 08; с 13 по 15	КВГЭС
45	Трансформатор	6Т	ТДЦ125000/220	ТО	ремонт стен трансформаторных ячеек	с 16 по 22	КВГЭС
46	Трансформатор	7Т	ТДЦ125000/220	ТО	ремонт стен трансформаторных ячеек	с 23 по 27	КВГЭС
47	Трансформатор	8Т	ТДЦ125000/220	ТО	ремонт стен трансформаторных ячеек	с 28 по 31	КВГЭС

Якутская ТЭЦ

№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата Время/откл	Исполнитель
	Объект	Диспетчерское	Тип				
1	Останов станции			ТР	Согласно графика выполнения работ	08.08-19.08	ЯЭРК, КТЦ, ЦТАИ, ХЦ, УКЦ
2	Генератор ТГ-2	ТГ-2		ТР	Модернизация автоматической системы возбуждения; Чистка воздухоохладителя	25.07-19.08	НИИ "электромаш" АО "ЯЭРК"
3	Линия Л-14	Л-14		ТО	Техническое обслуживание	08.08-14.08	ЭЛЦ
4	II-IV секции КРУ-6 кВ	II-IV секции КРУ-6 кВ		ТО	Техническое обслуживание	08.08-14.08	ЭЛЦ
5	Линия Л-15	Л-15		ТО	Техническое обслуживание	15.08-19.08	ЭЛЦ
6	I-III секции КРУ-6 кВ	I-III секции КРУ-6 кВ		ТО	Техническое обслуживание	15.08-19.08	ЭЛЦ
7	Магистральный трубопровод	нитки А,Б		ТР	Набивка сальников и ревизия запорной арматуры, замена индикаторов коррозии	01.08-31.08	РТС
8	Магистральный трубопровод	А,Б обр. в кол. ТЭЦ		ТР	Ревизия грязевика	01.08-31.08	РТС
9	Магистральный трубопровод	Б обр. в кол. ТЭЦ		ТР	Монтаж и переврезка летнего подпиточного трубопровода Ду 300 в Б обр. Ду 500 в кол. ТЭЦ	01.08-31.08	РТС
10	Магистральный трубопровод	ТК-23-Кот.106 пр. и обр. труб		КР	Монтаж подающего и обратного трубопровода Ду 500	01.08-31.08	АО "ЯЭРК"
11	Магистральный трубопровод	ТП-4 - ТП-7 Апр, Лобр		КР	перекладка трубопровода Ду 500	01.08-31.08	АО "ЯЭРК"
12	Магистральный трубопровод	ТП-4 - ТП-7 Бпр, Бобр		КР	перекладка трубопровода Ду 500	01.08-31.08	АО "ЯЭРК"
13	Магистральный трубопровод	ТП-4 - ЦТП-43 пр. и обр. труб.		КР	перекладка подающего и обратного трубопровода	01.08-31.08	АО "ЯЭРК"

№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата	Исполнитель
	Объект	Диспетчерское	Тип				
1	Т/а	№2	ГТЭ-45-3	КР	Капитальный ремонт, с генератором и вспомог. обор., КИПиА	01.06.-01.09.2016	АО «ЯЭРК»
2	Т/а	№3	ГТЭ-45-3	т.р.	Текущий ремонт, с генератором и вспомог. обор., КИПиА	08.08-14.08	АО «ЯЭРК»
3	Т/а	ГТД-12	Т-12-2Э УЗ	т.р.	Текущий ремонт, с генератором и вспомог. обор., КИПиА	23.08-26.08	АО «ЯЭРК»
4	Т-р	ЗТА1	ТДЦ-80000/110УХЛ1	т.р.	Текущий ремонт трансформатора ЗТА1 сМВ, яч. разъед.	08.08-14.08	АО «ЯЭРК»
5	СШ	2 СШ-110кВ		т.р.	2 СШ-110кВ с испытанием горизонтальных вводов (2 секция)	22.08-28.08	АО «ЯЭРК»
6	МВ	Л-101	ВГТ-110	т.р.	МВ Л-101	01.08-03.08	АО «ЯЭРК»
7	МВ	Л-105	ММО-110/1600	т.р.	МВ Л-105	03.08-05.08	АО «ЯЭРК»
8	МВ	Л-106	ВГТ-110	т.р.	МВ Л-106	08.08-10.08	АО «ЯЭРК»
9	ОСШ	ОСШ-110кВ		т.р.	ОСШ-110кВ 1 секция с 1-ОТН, с покраской порталов	10.08-12.08	АО «ЯЭРК»
10	ОСШ	ОСШ-110кВ		т.р.	ОСШ-110кВ 2 секция с 1-ОТН, с покраской порталов	15.08-17.08	АО «ЯЭРК»
11	МВ	МВ ОВ-2	ВГТ-110/1600	т.р.	МВ ОВ-2 с ячейкой	17.08-19.08	АО «ЯЭРК»
12	СЭН	СЭН-Б	СЭ-2500-180-8	т.р.	Текущий ремонт СЭН-Б с эл.двигателем	22.08-24.08	АО «ЯЭРК»
13	СЭН	СЭН-Д	СЭ-2500-180-8	т.р.	Текущий ремонт СЭН-Д с эл.двигателем	01.08-30.08	АО «ЯЭРК»
14	Вентиляторная градирня секция Б			КР	Капитальный ремонт вентиляторной градирни секции Б	01.08-30.08	ООО "СТЭМ"

Зам. главного
инженера -
начальник ДЭГ

Начальник РДУ

И.А. Бельков

А.П. Москалев