

Начальник РДУ
А.П. Москалев
"30" января 2017 г.

Первый заместитель генерального
директора - главный инженер
С.Ю. Гаврилов
2017 г.

График
ППР основного оборудования ПС, ВЛ на февраль 2017г.

№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата/время откл.	Исполнитель	
	объект	диспет.	тип					
Центральные электрические сети								
1	ВЛ-110 кВ	Л-117 Мохсогollox-Улахан-Ан	ВЛ	ТО	Удаление изоляции с проводов	По мере необходимости	Покровский РЭС	
2	ВЛ-110 кВ	Л-114 Табага-Мохсогollox	ВЛ	ТО	Удаление изоляции с проводов	По мере необходимости	Покровский РЭС	
3	ВЛ-110 кВ	Л-113 Табага-Мохсогollox	ВЛ	ТО	Удаление изоляции с проводов	По мере необходимости	Покровский РЭС	
4	ВЛ-35 кВ	Л-34 Мохсогollox-Булгуняхтах	ВЛ	ТО	Удаление изоляции с проводов	По мере необходимости	Покровский РЭС	
5	ВЛ-35 кВ	Л-34 Халтагай-Жемкон	ВЛ	ТО	Удаление изоляции с проводов	По мере необходимости	Покровский РЭС	
6	ВЛ-35 кВ	Л-45 Покровск-Ой	ВЛ	ТО	Удаление изоляции с проводов	По мере необходимости	Покровский РЭС	
7	ВЛ-35 кВ	Л-56 ВЛ-35 кВ "Борогоны-Ары-Тит(Отп. на ПС Маган-Этэх и границу с Майинским РЭС)"	ВЛ	ТО	Удаление изоляции с проводов	По мере необходимости	Борогоны РЭС	
8	ВЛ-35 кВ	Л-65 Тагда-Бария	ВЛ	ТО	Удаление изоляции с проводов	По мере необходимости	Борогоны РЭС	
9	ВЛ-35 кВ	Л-39 Радиоцентр-Намцы	ВЛ	ТО	Удаление изоляции с проводов	По мере необходимости	Намский РЭС	
10	ВЛ-35 кВ	Л-37 Радиоцентр-Намцы	ВЛ	ТО	Удаление изоляции с проводов	По мере необходимости	Намский РЭС	
11	ВЛ-35 кВ	Л-32 Намцы-Хатырык	ВЛ	ТО	Удаление изоляции с проводов	По мере необходимости	Намский РЭС	
12	ВЛ-35 кВ	Л-64 Балыктах-Харыялах	ВЛ	ТО	Удаление изоляции с проводов	По мере необходимости	Намский РЭС	
13	ПС 110/35/6 кВ Мохсогollox	СВ-6	ВМП-10	ТО	Техническое обслуживание	16.02.2017 12.00-14.00	Покровский РЭС	
Западные электрические сети								
1	ВЛ-220кВ	Л-208"ВГЭС - Айхал"	ВЛ	КР	восстановление проектных параметров и усиление конструктивных элементов фундаментов опор - оп. №№ 521,526,563,602,610 При наличии возможности вывода. С вводом в работу на ночь	01-14.17-28.02.2017г. с 08.00 до 20.00	ООО "СетекСтрой"	
2	ВЛ-110 кВ	ЛО-163 отп. на Драгу 202	ВЛ	КР	Замена П-обр. опор №9,12; Замена АП-обр. опор №10	13-17.02.17г. без ввода на ночь	ВВУ МРЭС	
3	ВЛ-110 кВ	Л-141 "ПС Горюльская- ПС Ленск№1"	ВЛ	КР	Замена П-обр. опор №№ 4, 14-19, 23,24,26а	06-08.02.2017г. с 9.00 до 20.00 3 откл.	ВВУ ЛЭР	
4	ВЛ-110 кВ	Л-142 "ПС Горюльская-ПС Ленск№2"	ВЛ	КР	Замена П-обр. опор №№ 14-19	09-10.02.2017г. с 9.00 до 20.00 2 откл.	ВВУ ЛЭР	
5	ВЛ-35кВ	Л-324"Бердинка"	РС	КР	Замена притяжков, бурение ЖБ свай	01.02.07/09.02.2017г. с 12.00 до 15.00	ОЭР	
6	ВЛ-35кВ	Л-311 Сунтар-Кемпенай	ВЛ	ТО	сбивание снежно - гололедного образования	По мере необходимости	СРЭС	
7	ВЛ-35кВ	Л-312 Сунтар-Сарданга	ВЛ	ТО		По мере необходимости	СРЭС	
8	ВЛ-35кВ	Л-12 Крестях-Хордогой	ВЛ	ТО		По мере необходимости	СРЭС	
9	ВЛ-35кВ	Л-13 Крестях-Куокуну	ВЛ	ТО		По мере необходимости	СРЭС	
10	ВЛ-35 кВ	Л Вилуйск - Верхневилуйск	ВЛ	ТО		По мере необходимости	ВРЭС	
11	ВЛ-35 кВ	Л Вилуйск - Тосу	ВЛ	ТО		По мере необходимости	ВРЭС	
12	ВЛ-35 кВ	Л Тосу - Балагачча	ВЛ	ТО		По мере необходимости	ВРЭС	
13	ВЛ-35 кВ	Л Вилуйск - Хампа	ВЛ	ТО		По мере необходимости	ВРЭС	
14	ВЛ-35 кВ	Л Хампа - Эбэ	ВЛ	ТО		По мере необходимости	ВРЭС	
15	ВЛ-35 кВ	Л Хампа - Мукуну	ВЛ	ТО		По мере необходимости	ВРЭС	
16	ПС Горюльская 220/110/10кВ	Центральная сигнализация	Сириус-ЦС	ТР		Проверка УРЗА в объеме "К"	13.02.2017 с 9.00 до 18.00 1 откл.	ЛЭР СРЗвА
17		ДЭП-110	ШЭ2607	ТР		Проверка УРЗА в объеме "К"	1.02.2017г. 9.00 до 18.00 1 откл.	ЛЭР СРЗвА
18		ДЭП-220	ШЭ2607	ТР		Проверка УРЗА в объеме "К"	6.02.2017 с 9.00 до 18.00 1 откл.	ЛЭР СРЗвА
19		ОМП Л-233	Сириус-ОМП	ТР		Проверка УРЗА в объеме "К"	08.02.2017 с 9.00 до 18.00 1 откл.	ЛЭР СРЗвА
20		ОМП Л-234	Сириус-ОМП	ТР		Проверка УРЗА в объеме "К"	09.02.2017 с 9.00 до 18.00 1 откл.	ЛЭР СРЗвА
21		АВР 0,4		ТР	Проверка УРЗА в объеме "К"	03.02.2016 с 9.00 до 14.00 1 откл.	ЛЭР СРЗвА	
22		яч.1 В-20	ВВ/ТЕЛ-20	ТР	проф.испытания	16.02.17.09.00	С ЦЗПН	
23		яч.2 В-20	ВВ/ТЕЛ-20	ТР	проф.испытания	16.02.17.11.00	С ЦЗПН	
24		яч.3 В-20	ВВ/ТЕЛ-20	ТР	проф.испытания	16.02.17.14.00	С ЦЗПН	
25		яч.4 В-20	ВВ/ТЕЛ-20	ТР	проф.испытания	16.02.17.16.00	С ЦЗПН	
26		яч.5 В-20	ВВ/ТЕЛ-20	ТР	проф.испытания	17.02.17.09.00	С ЦЗПН	
27		яч.6 В-20	ВВ/ТЕЛ-20	ТР	проф.испытания	17.02.17.11.00	С ЦЗПН	
28		яч.7 В-20	ВВ/ТЕЛ-20	ТР	проф.испытания	17.02.17.14.00	С ЦЗПН	
29		яч.8 В-20	ВВ/ТЕЛ-20	ТР	проф.испытания	17.02.17.16.00	С ЦЗПН	
30		яч.19 В-20	ВВ/ТЕЛ-20	ТР	проф.испытания	14.02.17.09.00	С ЦЗПН	
31		яч.20 В-20	ВВ/ТЕЛ-20	ТР	проф.испытания	14.02.17.11.00	С ЦЗПН	
32		яч.21 В-20	ВВ/ТЕЛ-20	ТР	проф.испытания	14.02.17.14.00	С ЦЗПН	
33	яч.22 В-20	ВВ/ТЕЛ-20	ТР	проф.испытания	14.02.17.16.00	С ЦЗПН		
34	яч.23 В-20	ВВ/ТЕЛ-20	ТР	проф.испытания	15.02.17.09.00	С ЦЗПН		
35	яч.24 В-20	ВВ/ТЕЛ-20	ТР	проф.испытания	15.02.17.11.00	С ЦЗПН		
36	яч.25 В-20	ВВ/ТЕЛ-20	ТР	проф.испытания	15.02.17.14.00	С ЦЗПН		
37	яч.26 В-20	ВВ/ТЕЛ-20	ТР	проф.испытания	15.02.17.16.00	С ЦЗПН		
38	ПС НПС-12 220/10кВ	Центральная сигнализация	Сириус-ЦС	ТР	Проверка УРЗА в объеме "К"	21.02.2017 с 9.00 до 18.00 1 откл.	ЛЭР СРЗвА	
39		Устройство зарядно-подзарядное для АБ	УЗП-3	ТР	Проверка УРЗА в объеме "К"	28.02.2017 с 9.00 до 18.00 1 откл.	ЛЭР СРЗвА	
40	ПС "Мирный" 220/110/10 кВ	ОМВ-110	ОМВ-110	РЗА "В"	Проверка РЗА	01.02.17 с 09.00-17.00	С РЗАП	
41		Зарядный агрегат для АБ	ВАЗП-1	ТР	Проверка УРЗА в объеме "К"	02.02.2016 с 9.00 до 18.00 1 откл.	ЛЭР СРЗвА	
42		Зарядный агрегат для АБ	ВАЗП-2	ТР	Проверка УРЗА в объеме "К"	06.02.2016 с 9.00 до 18.00 1 откл.	ЛЭР СРЗвА	
43		Вторичные цепи (цепи измерения и учета присоединения 1Т 6кВ)	НТМН-1	ТР	Проверка УРЗА в объеме "К"	08.02.2016 с 9.00 до 18.00 1откл.	ЛЭР СРЗвА	
44	ПС "Ленск" 110/10/6 кВ	Вторичные цепи (цепи измерения и учета присоединения 1Т 6кВ)	НТМН-2	ТР	Проверка УРЗА в объеме "К"	08.02.2016 с 9.00 до 18.00 1откл.	ЛЭР СРЗвА	
45		Вторичные цепи (цепи измерения и учета присоединения 3Т 6кВ)	НТМН-3	ТР	Проверка УРЗА в объеме "К"	09.02.2016 с 9.00 до 18.00 1откл.	ЛЭР СРЗвА	
46		Вторичные цепи (цепи измерения и учета присоединения 2Т 6кВ)	НТМН-4	ТР	Проверка УРЗА в объеме "К"	09.02.2016 с 9.00 до 18.00 1откл.	ЛЭР СРЗвА	
47		ПС "Ленск" 110/10/6 кВ	Преобразователи присоединений: 1МВ-107, 2МВ-107, 1Т-6кВ, 2Т-6кВ, 3Т-6кВ, 4Т-110кВ, МВ-141, МВ-142, 1ТН-110, 2ТН-110	БРКУ НЕВА	ТО	Техническое обслуживание БРКУ НЕВА	06-12.02.17 с 09.00-17.00	С РЗАП

48	ПС "Олекминск" ПС 220/35/6 кВ	Освидогаф и его компоненты которые регистрируют события по: 1Г, 2Г, Л-242, ОВ-220, СВ-220, Л-243, Л-244, Л-245, Л-324, Л-327, Л-328, ШР-1, 1ТН-220, 2ТН-220, 1ТН-35, 2ТН-35	БРКУ НЕВА Преобразователи присоединенной	ТО	Технической обслуживание БРКУ НЕВА	13-19.02.17 с 09:00-17:00	С РЗАИ
49	Вилуйская ДЭС 35/6кВ	ГТУ-2	ДГ	ТО	ТО №2	06-08.02.17	ВРЭС
50		ГТУ-1	ДГ	ТО	ТО №2	13-15.02.17	ВРЭС
51	Нюрбинская ДЭС 35/6кВ	ДГ-1	ДГ-1	ТР	В объеме тех.ремонта	13-17.02.17 с 10:00 до 18:00	НРЭС
52		ДГ-2	ДГ-2	ТР	В объеме тех.ремонта	13-17.02.17 с 10:00 до 18:00	НРЭС
53		ДГ-3	ДГ-3	ТР	В объеме тех.ремонта	13-17.02.17 с 10:00 до 18:00	НРЭС
54		ДГ-4	ДГ-4	ТР	В объеме тех.ремонта	13-17.02.17 с 10:00 до 18:00	НРЭС
55		ДГ-5	ДГ-5	ТР	В объеме тех.ремонта	13-17.02.17 с 10:00 до 18:00	НРЭС
56		ГТУ-1	ГТУ-1	ТР	В объеме тех.ремонта	13-17.02.17 с 10:00 до 18:00	НРЭС
57	МГРЭС 110/10кВ	ЩПТ-220 модуль №2	ЩПТ-220	РЗА "К"	Проверка РЗА	20-21.02.17 с 10:00 до 18:00	НРЭС
58		ВАЗП №1, 2 Мод №2	ВАЗП	РЗА "К"	Проверка РЗА	02.02.17 с 09:00-17:00	С РЗАИ
					Проверка РЗА	06.02.17 с 09:00-17:00	С РЗАИ

Заместитель главного
инженера-начальник ДЭС



С.Н. Прокопенко