

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер

ОАО АК "Якутскэнерго"

С.Ю. Гаврилов

" " 2012г.

ГРАФИК ППР ДЭГ ОАО АК "Якутскэнерго" на апрель 2012 г.

Каскад Вилюйских ГЭС

№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата Времи/откл	Исполнитель
	Объект	Диспетчерское	Тип				
1	Г/агрегат	ст.№1	Пь70-В-410	ТР		18	КВГЭС
2	Г/агрегат	ст.№1	Пь70-В-410	ТР		25	КВГЭС
3	Г/агрегат	ст.№6	PO75/3123-1-В-450	ТР		3	КВГЭС
4	Г/агрегат	ст.№7	PO75/3123-1-В-450	КР	Согласно ведомости работ	с 02 по 30	КВГЭС
5	Выключатель 220кВ	ВС-1-2	ВВБ-220/12	ТР		с 16 по 25	КВГЭС
6	Система шин 220кВ	1 с.ш.	РНДЗ-220/1000	ТР		с 16 по 20	КВГЭС
7	Система шин 220кВ	2 с.ш.		ТР		с 23 по 27	КВГЭС
8	Выключатель 220кВ	ВС-1-4	ВВД-220/12	О	Опробование (РЗА)	18	КВГЭС
9	Выключатель 220кВ	ВС-4-1	ВВБ-220/12	О	Опробование (РЗА)	19	КВГЭС
10	Выключатель 220кВ	ВС-3-2	ВВБ-220/12	О	Опробование (РЗА)	25	КВГЭС
11	Выключатель 220кВ	ВС-2-3	ВВД-220/12	О	Опробование (РЗА)	с 25 по 27	КВГЭС

Якутская ТЭЦ

№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата Времи/откл	Исполнитель
	Объект	Диспетчерское	Тип				
1	Паровой котел	К/А ст. №2	ГМ-60	ТР	Ремонт горелок. Ремонт арматуры. Ремонт поверхностей нагрева. Ремонт КИПиА	03-05 00ч-24ч	КТЦ, ЦТАИ
2	Водогрейный котел	К/а ст. №1"В"	ПТВМ-50	ТР	Ремонт горелок. Ремонт арматуры. Ремонт поверхностей нагрева. Ремонт КИПиА	11-13 00ч-24ч	КТЦ, ЦТАИ
3	Водогрейный котел	К/а ст. №5"В"	КВГМ-100	СР	Согласно ведомости планируемых работ	19.03-30.05 00ч-24ч	ОАО ЯЭРК ЦТАИ
4	Турбоагрегат	ст.№1	П-6-35	ТР	Ремонт основного эжектора. Ремонт арматуры. Ремонт КИПиА	19-20 00ч-24ч	КТЦ, ЦТАИ
5	Циркуляционный насос	ЦЭН-3	ВД1250-63В	ТР	Замена подшипников, сальников. Ремонт арматуры. Ремонт КИПиА	5 дн	КТЦ, ЦТАИ
6	Сетевой насос	СЭН-2	СЭН - 2500-180	ТР	Ремонт маслосистемы. Ремонт масляных насосов. Ремонт системы охлаждения подшипников. Ремонт арматуры. Ремонт КИПиА	10 дн	КТЦ, ЦТАИ
7	Электродвигатель сетевого насоса	СЭН-2	4 АЗМ	ТР	Текущий ремонт воздухоохладителя	5 дн	ЯЭРК
8	Электродвигатель масляного насоса	ЭМН А-СЭН-2	АИР90L403	ТР	Замена подшипников, протяжка выводов, проверка сопротивления изоляции	2 дн	ЯЭРК
9	Электродвигатель масляного насоса	ЭМН Б-СЭН-2	АИР90L403	ТР	Замена подшипников, протяжка выводов, проверка сопротивления изоляции	2 дн	ЯЭРК
10	Электродвигатель циркуляционного насоса	ЦЭН-4	M280M-6	ТР	Замена подшипников, протяжка выводов, проверка сопротивления изоляции	3 дн	ЯЭРК
11	Эл. Двигатель ДС-5"В" к/а ст. 5"В"	ДС-5 "В"	ДАЭО 2 16-64-8/10У1	ТР	Замена подшипников, протяжка выводов, проверка сопротивления изоляции	3 дн	ЯЭРК


№	Наименование объекта. перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата Время/откл	Исполнитель
	Объект	Диспетчерское	Тип				
12	Эл. Двигатель ДВ-5"В"- А к/а ст. 5"В"	ДВ-5 "В"-А	АН 355S 6У3	ТР	Замена подшипников. протяжка выводов. проверка сопротивления изоляции	3 дн	ЯЭРК
13	Эл. Двигатель ДВ-5"В"- Б к/а ст. 5"В"	ДВ-5 "В"-Б	АН 355S 6У3	ТР	Замена подшипников. протяжка выводов. проверка сопротивления изоляции	3 дн	ЯЭРК
14	Магист. тр-д	ТП-10-ТП-74	прямая "А"	ТР	устранение свищей	03.04-04.04	УМС
15	Магист. тр-д	ТП-8/1-ТП-9	прямая "А"	ТР	устранение свищей	10.04-11.04	УМС
16	Магист. тр-д	ТП-7-ЦТП-16	прямая "Б"	ТР	устранение свищей	17.04-18.04	УМС
17	Магист. тр-д	ТК-Е-ТК-М	прямая "А"	ТР	устранение свищей	24.04-25.04	УМС

Якутская ГРЭС

№	Наименование объекта. перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата Время / откл.	Исполнитель
	Объект	Диспетчерское	Тип				
1	Т/а	Ст. № 2	ГТЭ-45-3	т.р.	С генератором и вспомог. обор., КИПиА	9-12	ОАО «ЯЭРК», ЯГРЭС
2	Т/а	Ст. № 6	ГТ-35-770	к.р.	С генератором и вспомог. обор., КИПиА	1-30	ОАО «ЯЭРК», ЯГРЭС
3	Т/а	Ст. № 7	ГТ-35-770	т.р.	С генератором и вспомог. обор., КИПиА	16-19	ОАО «ЯЭРК», ЯГРЭС
4	Тр-р	2ТА1	ТДЦ-80000/110- УХЛ1	т.р.	Трансформатор связи 2ТА1 с МВ, яч. разьед.	9-12	ОАО «ЯЭРК»
5	Тр-р	6ТА	ТРДЦ1-63000/110	т.р.	Трансформатор связи 6ТА с МВ, яч. разьед.	24-27	ОАО «ЯЭРК»
6	МВ	ШСВ-1	ШЛД-145/1250	т.р.	МВ ШСВ-1 с ячейкой	9-12	ОАО «ЯЭРК», ЯГРЭС
7	Т/а	ГТД-12	Т-12-2Э У3	т.р.	С генератором и вспомог. обор., КИПиА	23-27	ОАО «ЯЭРК», ЯГРЭС

И.о. начальника ДЭГ


Начальник РДУ ОАО АК "Якутскэнерго"



Б.Е. Гаврилов



А.Н. Оголев