

## ГРАФИК ПНР ДЭГ ОАО АК "Якутскэнерго" на август 2012 г.

## Каскад Вилюйских ГЭС

№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата Время/откл	Исполнитель
	Объект	Диспетчерское	Тип				
1	Гидретап	ст.№3	Пл70-В-410	ТР		23	КВГЭС
2	Гидретап	ст.№8	РО75/3123-1-В-450	РГР		с 27 по 31	КВГЭС
3	Гидретап	ст.№7	РО75/3123-1-В-450	КР		с 01 по 22	КВГЭС
4	Трансформатор	7Т	ТДЦ-125000/220	ТР		с 13 по 18	КВГЭС
5	Выключатель 220кВ	В-7Г	ВВВ-220/12	КР		с 01 по 14	КВГЭС
6	Трансформатор	8Т	ТДЦ-125000/220	ИСП	Испытание вводов	с 27 по 31	КВГЭС
7	Выключатель 220кВ	ВС-4-0	ВВВ-220/12	ТР		с 15 по 24	КВГЭС
8	Распределительное 13,8 кВ	ГРУ-7Г	Оборудование 13,8 кВ	КР		с 01 по 10	КВГЭС
9	Гидретапы	ПГ,2Г,3Г,4Г	Пл70-В-410	ЗРР	Водолазное обследование, 3-4 часа в дн время	с 01 по 02	КВГЭС
	Гидретапы	ПГ,2Г,3Г,4Г	Пл70-В-410	ЗРР	Водолазное обследование, 3-4 часа в дн время	с 03 по 04	КВГЭС
10	Гидретапы	ПГ,2Г,3Г	Пл70-В-410	ЗРР	Водолазное обследование, 3-4 часа в дн время	с 06 по 07	КВГЭС
11	Гидретапы	ПГ,2Г,3Г	Пл70-В-410	ЗРР	Водолазное обследование, 3-4 часа в дн время	с 08 по 09	КВГЭС
12	Трансформатор	6Т	ТДЦ-125000/220	ТР	Ремонт гидроизоляции ячейки	с 01 по 07	КВГЭС

## Якутская ТЭЦ

№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата Время/откл	Исполнитель
	Объект	Диспетчерское	Тип				
1	останов станции			ТР	Согласно ведомости работ	06-17 00ч-24ч	КТЦ ЦГАН, ЯЭРК
2	Паровой котел	К/а ст. №1	ГМ-50	ТР	Согласно ведомости планируемых работ	24.07-27.08 00ч-24ч	ЯЭРК, ЦГАН
3	Кабельные линии подполье г.д.корпуса, ШСН-2, КРУ-6кВ, ВК, ТО			КР	Капитальный ремонт ОЗП КЛ, замена 210 п.м каб. конструкций	30 кд	МНРАСТ ООО
4	КРУ 6 кВ секции I, III			ТР	протяжка болтовых, контактных соединений, замена смазки контактных соединений, регулировка ножей выключателей контактных соединений, очистка шин, контактных соединений, изоляторов от пыли, регулировка защитных щитков, заземляющих ножей, замена изоляторов	06-17 00ч-24ч	ЯЭРК
5	КРУ 6 кВ секции II, VI			ТР	протяжка болтовых, контактных соединений, замена смазки контактных соединений, регулировка ножей выключателей контактных соединений, очистка шин, контактных соединений, изоляторов от пыли, регулировка защитных щитков, заземляющих ножей, замена изоляторов	06-17 00ч-24ч	ЯЭРК
6	ШСН-1			ТР	Замена автоматических выключателей, замена рубильников	06-17 00ч-24ч	ЯЭРК
7	ШСН-2			ТР	Замена автоматических выключателей, замена рубильников	06-17 00ч-24ч	ЯЭРК
8	Турбогенератор	Г-1	Т-6-2УЗ	ТР	Чистка воздухоохладителей, замена питающего кабеля	06-17 00ч-24ч	ЯЭРК
9	Магист. тр-д	ТП4 - ТП3	нитка А	КР	Установка бетонных опор. Поднятие трубопровода на 1,5 м. Перекладка, замена трубопровода нитка А.	01-31 9ч-17ч	ЯЭРК

№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата Время/откл.		Исполнитель
	Объект	Диспетчерское	Тип			Дата	Время/откл.	
10	Магист. тр-д	ТП4 - ТП3	нитка Б	КР	Установка бетонных опор. Подвигание трубопровода на 1,5 м. Перекладка, замена трубопровода нитка Б.	01-31	9ч-17ч	ЯЭРК
11	Магист. тр-д	Магистральные труб-ды	Прямая и об. Нитка А	ТР	Набивка сальников	01-31	9ч-17ч	УМС РТС
12	Магист. тр-д	Котл. ТЭЦ-ПК-Е	прямая и обр. нитка А Ду700	ТР	Устранение свищей	22-24	9ч-17ч	УМС РТС
13	Магист. тр-д	Магистральные трубопроводы	нитка А	ТР	Гидравлические испытания	29-31	9ч-17ч	УМС РТС

**Якутская ГРЭС**

№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата Время / откл.		Исполнитель
	Объект	Диспетч-ое	Тип			Дата	Время / откл.	
1	Т/а	Ст. № 1	ГТЭ-45-3	т.р.	Осмотр р.д. 1 ст.	28-31		ОАО «ЯЭРК», ЯГРЭС
2	Т/а	Ст. № 2	ГТЭ-45-3	т.р.	Осмотр р.д. 1 ст.	02-05		ОАО «ЯЭРК», ЯГРЭС
3	Т/а	Ст. № 8	ГТ-35-770-2	к.р.	С генер. и вспомог. обор. КИПиА	01-31		ОАО «ЯЭРК», ЯГРЭС
4	Тр-р	ГТА1	ТДЦ-80000/110 У1	т.р.	Трансформатор связи ГТА1 с МВ, яч. разв.ед.	28-31		ОАО «ЯЭРК», ЯГРЭС
	Тр-р	8ТА	ТДЦ-80000/110	т.р.	Трансформатор связи 8ТА с МВ, яч. разв.ед.	20-24		ОАО «ЯЭРК», ЯГРЭС
5	МВ	Л-105	ММО-110/1600	т.р.	Л-105 с МВ Л-105 с разв.ед. РЭ-Л-105, ОРЛ-Л-105.	07-10		ОАО «ЯЭРК», ЯГРЭС
6	МВ	Л-106	ММО-110/1600	т.р.	Л-106 с МВ Л-106 с разв.ед. РЭ-Л-106, ОРЛ-Л-106.	14-17		ОАО «ЯЭРК», ЯГРЭС
7	Система шин	1 СШ-110кВ		т.р.	1 СШ-110кВ с УПН	6-10		ОАО «ЯЭРК», ЯГРЭС
8	Секция шин	2 СШ-110кВ		т.р.	2 секция 2 СШ-110кВ с УПН	27-29		ОАО «ЯЭРК», ЯГРЭС
9	СЭН	СЭН-Г	СЭ-2500-180-8	т.р.	СЭН-Г с эл. двигателем	13-17		ОАО «ЯЭРК», ЯГРЭС
10	СЭН	СЭН-Д	СЭ-2500-180-8	т.р.	СЭН-Д с эл. двигателем	27-31		ОАО «ЯЭРК», ЯГРЭС
11	СЭН	СЭН-Е	СЭ-2500-180-8	т.р.	СЭН-Е с эл. двигателем	20-24		ОАО «ЯЭРК», ЯГРЭС
12	Вент. Градирня			к.р.	Вентиляторная градирня секция Б	01-25		ООО "СК МНР"

И.о. начальника ДЭГ

Б.Е. Гаврилов

Начальник РДУ ОАО АК "Якутскэнерго"

А.Н. Оголев