

График  
ПНР ДЭС основного оборудования ПС, ВЛ на октябрь 2012г.

№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата/время откл.	Исполнитель
	объект	диспет.	тип				
1	ВЛ-110кВ	Л-120 Эльдикан-Солнечный	ВЛ	КР	Демонтаж старой. Сборка и установка БМ.	02.10.12г. 9.00-18.00	Эльдиканский РЭС
2					Подготовка площадки для опоры		
3	ВЛ-35кВ	Л-32 Временная-Н.-Бестах	ВЛ	КР	Сборка и установка БМ. Бурение скважин и установка пасынков опоры	05.10.12г. 9.00-18.00	Эльдиканский РЭС
4	ВЛ-35кВ	Л-42 Покровка-Болугур	ВЛ	ТО	Перемонтаж проводов в пролетах опор	10.10.12г. 10.00-16.00	Майнский РЭС
5	ВЛ-35кВ	Л-33 Солнечный-Югоренок	ВЛ	КР	Верховые осмотры, с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах	08.10.12г. 09.00-18.00	Амгинский РЭС
6	ВЛ-35кВ	Л-33 Солнечный-Югоренок	ВЛ	КР	Замена П-обр опор	10-12.10.12г. 08.00-19.00	Эльдиканский РЭС
7	ВЛ-35кВ	Л-33 Солнечный-Югоренок	ВЛ	КР	Замена П-обр опор	15-16.10.12г. 08.00-19.00	Эльдиканский РЭС
8	ПС Борогонья	1Т	ТДТН-1000	ТО	Сборка опор	03.10.12г. 08.00-19.00	Эльдиканский РЭС
9		2Т	ТДТН-1000	ТО	Опробование РПН	08.10.12г. 09.00-17.00	Борогонский РЭС
10		В-110-1Т	ВМГ-110Б	ТО	Опробование РПН	09.10.12г. 09.00-17.00	Борогонский РЭС
11		В-110-2Т	ВМГ-110Б	ТО	Опробование масляного выключателя	08.10.12г. 09.00-17.00	Борогонский РЭС
12		2Т-ПАЭС	ТМ-4000	ТО	Опробование масляного выключателя	09.10.12г. 09.00-17.00	Борогонский РЭС
13		В-35 ПАЭС	С-35М	ТО	Доливка масла в трансформатор	17.10.12г. 13.00-16.00	Борогонский РЭС
14		1Т	ТДТН-10000/110	ТО	Доливка масла в трансформатор	17.10.12г. 13.00-16.00	Борогонский РЭС
15		2Т	ТДТН-10000/110	ТО	Техническое обслуживание	08.10.12г. 09.00-17.00	МС РЭАН
16		СВ-10	ВМГ-10	ТО		09.10.12г. 09.00-17.00	МС РЭАН
17		СВ-35	С-35	ТО		10.10.12г. 09.00-12.00	МС РЭАН
18		В-63	С-35	ТО		10.10.12г. 13.00-17.00	МС РЭАН
19		В-56	С-35	ТО		11.10.12г. 09.00-12.00	МС РЭАН
20		В-61	С-35	ТО		11.10.12г. 13.00-17.00	МС РЭАН
21		1Т	ТМ-6300/10	ТО		12.10.12г. 09.00-12.00	МС РЭАН
22	2Т	ТМ-4000/35	ТО	17.10.12г. 09.00-17.00	МС РЭАН		
23	ПАЭС-1	ПАЭС-2500	ТО	18.10.12г. 09.00-17.00	МС РЭАН		
24	ПАЭС-2	ПАЭС-2500	ТО	22.10.12г. 09.00-17.00	МС РЭАН		
25	ПАЭС-3	ПАЭС-2500	ТО	23.10.12г. 09.00-17.00	МС РЭАН		
26	ПАЭС-4	ПАЭС-2500	ТО	24.10.12г. 09.00-17.00	МС РЭАН		
27	1Т	ТМ-1000	ТО	25.10.12г. 09.00-17.00	МС РЭАН		
28	В-10-1Т	ВМГ-10	ТО	Техническое обслуживание	02.10.12г. 13.00-15.00	Борогонский РЭС	
29	2Т	ТМ-1000	ТО		02.10.12г. 13.00-15.00	Борогонский РЭС	
30	В-10-2Т	ВМГ-10	ТО		02.10.12г. 10.00-12.00	Борогонский РЭС	
31	СВ-10	ВМГ-10	ТО		02.10.12г. 10.00-12.00	Борогонский РЭС	
32	В-10 Кептеши, В-10 Усул-Кель, В-10 Бетга	ВМГ-10	ТО		02.10.12г. 10.00-12.00	Борогонский РЭС	
33	В-61Д	С-35М	ТО		02.10.12г. 13.00-15.00	Борогонский РЭС	
34	Р-35-1Т	РЛНД-35	ТО		02.10.12г. 15.00-16.00	Борогонский РЭС	
35	Р-35-2Т	РЛНД-35	ТО	Опробование разъединителей наружной установки	02.10.12г. 13.00-13.30	Борогонский РЭС	
36	1Т	ТМ-1000	ТО		02.10.12г. 10.00-10.30	Борогонский РЭС	
37	2Т	ТМ-1000	ТО	Доливка масла в трансформатор	04.10.12г. 10.00-11.00	Борогонский РЭС	
38	В-62	С-35М	ТО	Доливка масла в трансформатор	04.10.12г. 09.00-10.00	Борогонский РЭС	
39	РШ-62, РЛ-62	РЛНД-35	ТО	Доливка масла в трансформатор	04.10.12г. 11.00-12.00	Борогонский РЭС	
40	Р-35-1Т	РЛНД-35	ТО	Опробование разъединителей наружной установки	04.10.12г. 11.00-12.00	Борогонский РЭС	
41	Р-35-2Т	РЛНД-35	ТО	Опробование разъединителей наружной установки	04.10.12г. 10.00-11.00	Борогонский РЭС	
42	1Т	ТМ-1000	ТО	Опробование разъединителей наружной установки	04.10.12г. 09.00-10.00	Борогонский РЭС	
43	2Т	ТМ-1000	ТО		04.10.12г. 15.00-16.00	Борогонский РЭС	
44	В-64	ВТ-35	ТО	Доливка масла в трансформатор	04.10.12г. 16.00-17.00	Борогонский РЭС	
45	РШ-64, РЛ-64	РЛНД-35	ТО	Доливка масла в трансформатор	04.10.12г. 17.00-18.00	Борогонский РЭС	
46	Р-35-1Т	РЛНД-35	ТО	Опробование разъединителей наружной установки	04.10.12г. 17.00-18.00	Борогонский РЭС	
47	Р-35-2Т	РЛНД-35	ТО	Опробование разъединителей наружной установки	04.10.12г. 15.00-16.00	Борогонский РЭС	
48	1Т	ТМН-2500	ТО	Опробование РПН, доливка масла в трансформатор	04.10.12г. 16.00-17.00	Борогонский РЭС	
49	Р-35-1Т	РЛНД-35	ТО	Опробование РПН, доливка масла в трансформатор	09.10.12г. 10.00-12.00	Борогонский РЭС	
50	1Т	ТМН-1000	ТО	Опробование разъединителей наружной установки	09.10.12г. 10.00-12.00	Борогонский РЭС	
51	2Т	ТМН-1000	ТО		09.10.12г. 11.00-12.00	Борогонский РЭС	
52	В-10-1Т	ВК-10	ТО	Опробование доливка масла в трансформатор	10.10.12г. 10.00-11.00	Борогонский РЭС	
53	В-10-2Т	ВК-10	ТО	Опробование доливка масла в трансформатор	10.10.12г. 10.00-11.00	Борогонский РЭС	
54	В-35-1Т	ВТ-35	ТО	Опробование масляного выключателя	10.10.12г. 11.00-12.00	Борогонский РЭС	
55	В-35-2Т	ВТ-35	ТО	Опробование масляного выключателя	10.10.12г. 10.00-11.00	Борогонский РЭС	
56	СВ-35	ВТ-35	ТО	Опробование масляного выключателя	10.10.12г. 11.00-12.00	Борогонский РЭС	
57	СВ-10, В-10 Тумул	ВК-10	ТО	Опробование масляного выключателя	10.10.12г. 12.00-12.30	Борогонский РЭС	
58	Р-35-1Т	РНДЗ-35	ТО	Опробование масляного выключателя	10.10.12г. 11.00-12.00	Борогонский РЭС	
59	Р-35-2Т	РНДЗ-35	ТО	Опробование разъединителей наружной установки	10.10.12г. 11.00-12.00	Борогонский РЭС	
60	В-6-1Т	ВМГ-133	ТО	Техослуживание, опробование масляного	10.10.12г. 10.00-11.00	Борогонский РЭС	
61	В-6-2Т	ВМГ-133	ТО		10.10.12г. 15.00-17.00	Борогонский РЭС	
62	СВ-6	ВМГ-133	ТО		10.10.12г. 14.00-15.00	Борогонский РЭС	
63	В-6 Сотинцы	ВМГ-133	ТО	Техослуживание, опробование масляного	10.10.12г. 15.00-17.00	Борогонский РЭС	
64	1Т	ТМ-1000	ТО	Техослуживание, опробование масляного	10.10.12г. 15.00-17.00	Борогонский РЭС	
65	2Т	ТМ-1800	ТО	Доливка масла в трансформатор	10.10.12г. 15.00-17.00	Борогонский РЭС	
66	РШ-35-1Т	РЛНД-35	ТО	Доливка масла в трансформатор	10.10.12г. 14.00-15.00	Борогонский РЭС	
67	РШ-35-2Т	РЛНД-35	ТО	Опробование разъединителей наружной установки	10.10.12г. 15.00-17.00	Борогонский РЭС	
68	В-56	С-35М	ТО	Опробование разъединителей наружной установки	10.10.12г. 14.00-15.00	Борогонский РЭС	
69	РЛ-56	РЛНД-35	ТО	Опробование секционного выключателя	10.10.12г. 15.00-17.00	Борогонский РЭС	
70	Р-ТН-35	РЛНД-35	ТО	Опробование разъединителей наружной установки	10.10.12г. 15.00-17.00	Борогонский РЭС	
71	В-6 Музей, В-6 Фортуна	ВМГ-133	ТО	Опробование разъединителей наружной установки	10.10.12г. 15.00-17.00	Борогонский РЭС	
72	1Т	ТМ-4000	ТО	Опробование масляного выключателя	10.10.12г. 15.00-17.00	Борогонский РЭС	
73	2Т	ТМ-4000	ТО		10.10.12г. 15.00-17.00	Борогонский РЭС	
74	1Т	ТМ-1000	ТО	Установка во вдуха осушителя (селикогель)	09.10.12г. 10.00-15.00	Намский РЭС	
75	2Т	ТМН-1000	ТО		Установка масло указателя	16.10.12г. 10.00-15.00	Намский РЭС
76	В-35-1Т, В-35-2Т	С-35	ТО	Доливка масла масляного выключателя	16.10.12г. 10.00-15.00	Намский РЭС	

77	ПС Хатырык	P-35-1Г	РНДЗ-35	ТО	Замена Р-35-1Г	09.10.12г. 10:00-15:00	Намский РЭС
78		V-35-1Г, В-35-2Г	ВДД-35				
79		По предписанию Ростехнадзора		ТР	Провести монтаж защиты от кабельных вводов на отходящие ВЛ от ПС Хатырык	04-05.10.12г. 09:00-17:00	Намский РЭС
80	ПС Намская	V-10-1Г	ВВ-ТЕЛ-10-12,5/1000	ТО	Отбор проб масла	09.10.12г. 10:00-15:00	Намский РЭС
81		V-35-1Г, В-35-2Г	ВМД-35				
82	ПС Мохогодлох	3Г	ТДПН-6300	ТО	Чистка изоляции трансформатора	04.10.12г. 14:00-16:00	Покровский РЭС
83	ПС Бердигестях	1Г	ТДПН-10000	ТО	Обработка РПН	09.10.12г. 13:00-14:00	Бердигестяский РЭС
84		По предписанию Ростехнадзора		ТР	Устранить таяние шлейфа грозотроса от портала до опоры №1 на ВЛ-35кВ Л-41	09.10.12г. 13:00-17:00	Бердигестяский РЭС
85		По предписанию Ростехнадзора		ТР	Обновить расцветку фаз на СП-35кВ	09.10.12г. 13:00-17:00	Бердигестяский РЭС
86		По предписанию Ростехнадзора		ТР	Заменить индикаторный выключатель красного цвета на трансформаторах 1Г	09.10.12г. 13:00-17:00	Бердигестяский РЭС
87		По предписанию Ростехнадзора		ТР	Провести работу по покраске оборудования на ПС Бердигестях	09.10.12г. 13:00-17:00	Бердигестяский РЭС
88	ПС Дикмля	По предписанию Ростехнадзора		ТР	Обновить расцветку фаз на СП-35кВ	11.10.12г. 13:00-17:00	Бердигестяский РЭС
89		По предписанию Ростехнадзора			Провести ремонт маслопренинков бордюра под трансформаторами 1Г и 2Г	11-12.10.12г. 11:00-17:00	Бердигестяский РЭС
90		По предписанию Ростехнадзора		ТР	Устранить следы течи масла силового трансформатора 1Г	11.10.12г. 11:00-17:00	Бердигестяский РЭС
91		По предписанию Ростехнадзора		ТР	Устранить критический уровень масла на трансформаторе 1Г на ПС Дикмля	11.10.12г. 11:00-17:00	Бердигестяский РЭС
92	По предписанию Ростехнадзора		ТР	Устранить критический уровень масла на трансформаторе 2Г на ПС Дикмля	12.10.12г. 11:00-17:00	Бердигестяский РЭС	
93	ПС Ерт	По предписанию Ростехнадзора		ТР	Долить масла на В-13 на ПС Ерт	17.10.12г. 13:00-17:00	Бердигестяский РЭС
94		По предписанию Ростехнадзора		ТР	Долить масла в расширительном баке трансформатора на МТП-35/0,4кВ	18.10.12г. 13:00-17:00	Бердигестяский РЭС
95		По предписанию Ростехнадзора		ТР	Устранить течь масла в ЗТП Больница	10.10.12г. 13:00-17:00	Бердигестяский РЭС
96	ПС Тюнгюлю	РШ-56		ТР	Текущий ремонт	02.10.12г. 11:00-17:00	Майнский РЭС
97		РШ-56					
98		В-56		СР	Средний ремонт	02.10.12г. 11:00-17:00	Майнский РЭС
99		В-38					
100	По предписанию Ростехнадзора	1Г, 2Г	ТР	Устранить течи масла на трансформаторах 1Г и 2Г	09-10.10.12г. 09:00-17:00	Майнский РЭС	
101	ПС Тухтор	РШ-35-1Г		ТР	Текущий ремонт	03.10.12г. 10:00-15:00	Майнский РЭС
102	ПС Нижний-Бестях	3Г		ТР	Текущий ремонт	09.10.12г. 10:00-17:00	Майнский РЭС
103		В-6 Н-Бестях					
104		В-6 ТУСМ					
105		В-6 Г-5					
106		ТСН-1					
107		ТСН-3					
108		В-31 Бедиме					
109		В-32 Майя					
110	По предписанию Ростехнадзора			Устранить следы течи масла с РПН	11.10.12г. 10:00-15:00	Майнский РЭС	
111	ПС Временная	По предписанию Ростехнадзора			Обновить расцветку фаз	11-12.10.12г. 09:00-17:00	Майнский РЭС
112	По предписанию Ростехнадзора			Долить масла на ТГ выключателя 35кВ В-35-1Г ф.А.Ф.С		Майнский РЭС	
113	ПС Майя	По предписанию Ростехнадзора			Устранение следов течи масла, замена правя, лентка маслоуказателя, при необходимости долить масла	15-16.10.12г. 09:00-17:00	Майнский РЭС
114	По предписанию Ростехнадзора			Устранить таяние на Л-35 между опорой №1 и линейным порталом		Майнский РЭС	
115	ПС Бютейдях	1Г	ТМ-1000/35	ТР	Текущий ремонт устройств РЗА	08.10.12г. 09:00-17:00	МС РЗАН
116		2Г	ТМ-1000/36				
117		СВ-10	ВВ ТЕЛ-10				
118		Л-Алтанцы	ВВ ТЕЛ-10				
119		Л-Бютейдях	ВВ ТЕЛ-10				
120	ПС Платоновская	1Г	ТМН-1000/35	ТР	Текущий ремонт устройств РЗА	11.10.12г. 09:00-12:00	МС РЗАН
121	Л-Карьер	МВ-10	ТР	Текущий ремонт устройств РЗА	02.10.12г. 09:00-14:00	МС РЗАН	
122	ПС Покровский	2Г	ТДПН-10000/110	ТО	Техническое обслуживание	02.10.12г. 14:00-17:00	МС РЗАН
123	ПС ГНС	Л-Поселок	ВМГ-10	ТО	Техническое обслуживание	08.10.12г. 09:00-17:00	МС РЗАН
124	ПС Чурапча	Л-Харбала	ВМГ-10	ТО	Техническое обслуживание	16.10.12г. 14:00-15:00	МС РЗАН
125		Л-43	С-35	ТО			
126		Л-44	С-35	ТО			
127		Л-45	С-35	ТО			
128		Л-СХТ	ВМГ-10	ТО			
129		Л-Чурапча 1	ВМГ-10	ТО			
130		Л-Чурапча 2	ВМГ-10	ТО			
131		Л-38	С-35	ТО			
132		1Г	ТМ-1000	ТО			
133		В-10-Бетюнь	ВМПН-10	ТО			
134	В-10-Медногория	ВМПН-10	ТО				
135	ТН-10-1	НТМИ-10	ТО				
136	ТСН-1	ТМ-25	ТО				
137	1Г	ТМ-1000	ТО				
138	В-10-Чагда	ВМГ-10	ТО				
139	В-10-Арыя	ВМГ-10	ТО				
140	В-10-Михайловка	ВМГ-10	ТО				
141	В-10-Мандиги	ВМГ-10	ТО				
142	ТН-10-1	НТМИ-10	ТО				
143	ТСН-1	ТМ-25	ТО				
144	1Г	ТМ-1000	ТО				
145	В-10-АВМ	С-35	ТО				
146	В-10-Халгада	ТМ-1000	ТО				
147	В-10-Емеляновка	С-35	ТО				
148	ТН-10-1	НТМИ-10	ТО				
149	ТСН-1	ТМ-25	ТО				
150	По предписанию Ростехнадзора		ТР	Обновить окраску расцветки фаз	09.10.12г. 13:00-17:00	Амгинский РЭС	
151	1Г	ТМН-4000	ТО	Долить масла в маслонаполненное оборудование	11.10.12г. 10:00-12:00	Амгинский РЭС	
152	2Г	ТМН-4000	ТО				
153	3Г	ТМН-1600	ТО				
154	4Г	ТМН-4000	ТО				
155	В-41	С-35	ТО				
156	В-42	С-35	ТО				
157	В-35-1Г	ВГ-35	ТО				
158	В-35-2Г	С-35	ТО				
159	В-10-Амга	ВМГ-10	ТО				
160	В-6-1Г	ВМГ-10	ТО				

161	ДЭС Амга	V-6-2Г	ВМГ-10	ТО	Долливка масла в маслонаполненное оборудование	08.10.12г. 10.00-12.00	Амгинский РЭС
162		V-6-3Г	ВМГ-10	ТО			
163		V-6-TCH-3	ВМГ-133	ТО			
164		TCH-1	TM-250	ТО			
165		TCH-2	TM-400	ТО			
166		TCH-3	TM-750	ТО			
167		V-6-Г1	ВМГ-133	ТО			
168		V-6-Г2	ВМГ-133	ТО			
169		V-6-Г3	ВМГ-133	ТО			
170		V-6-Г4	ВМГ-133	ТО			
171		ТН-35	ЗНОМ-35	ТО			
172		ТН-6	НАМИ-6	ТО			
173		ТН-10	НАМИ-10	ТО			
174	ПС Ытык-Кюель	По предписанию Ростехнадзора		ТР	Произвести расцветку фаз	09.10.12г. 13.00-17.00	Таттинский РЭС
175		По предписанию Ростехнадзора		КР	Произвести вынос КТП и ВЛ из территории школы	11-12.10.12г. 09.00-17.00	Таттинский РЭС

**Якутские городские электрические сети**

№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата/время откл.	исполнитель
	объект	диспет.	тип				
1	ВЛ 110 кВ	Л-103	ВЛ	КР	Установка П-обр опор	24.26, 29, 30.10.12 с вводом в работу с 08.00-17.00 ч	СВВЛ
2	ПС Хатын-Урях	СВ-6-2	ВМПЭ-10	ТР	Текущий ремонт	08.10.2012 с 09.00-17.00	СВПС
3	ПС Восточная	Л-202 квартал-1	ВМПЭ-10	ТР	Текущий ремонт	9.10.2012 с 9.00-12.00	СВПС
2		СВ-6	ВМПЭ-10	ТР	Текущий ремонт	9.10.2012 с 13.00-16.00	СВПС
3	ПС Набережная	Л-УМ-2	ВМПЭ-10	ТР	Текущий ремонт	10.10.2012 с 9.00-12.00	СВПС
4	ПС Марха	Л-Поселок-1	ВМПЭ-10	ТР	Текущий ремонт	11.10.2012 с 9.00-12.00	СВПС
5		Л-Поселок-2	ВМПЭ-10	КР	Капитальный ремонт	15.10.2012 с 9.00-16.00	СВПС

**Западные электрические сети**

№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата/время откл.	Исполнитель
	объект	диспет.	тип				
1	ВЛ-220 кВ ПС 220/10 кВ "НПС-14"	Л-244, ОСШ-220	ВЛ, СШ	СМР	монтаж жесткой ошиновки о с.п. яч №9 ШР 220кВ	18.10.2012 с 08.00 до 22.00	ООО "Якутское"
2		Л-244, ОСШ-220	ВЛ, СШ	СМР	монтаж спусков с портала №1 яч №9 ШР 220 кВ, спуски на разьединитель	19.10.2012 с 08.00 до 22.00	
3		2 С Ш -220	СШ	СМР	монтаж жесткой ошиновки 2 с.п. яч №9 ШР 220кВ	20.10.2012 с 08.00 до 22.00	
4		2 С Ш -220	СШ	СМР	монтаж спусков на оборудование 220 кВ (в пролете между порталом №1 и №2)	22.10.2012 с 08.00 до 22.00 даты будут уточняться по возможности выполнения работ	
5	ПС 220/10 кВ "НПС-13"	1 С Ш -220	СШ	СМР	такелажные работы по разгрузке шунтирующих реакторов на фундамент	20-22.10.2012 с 08.00 до 22.00 даты будут уточняться по возможности выполнения работ	ООО "Якутское"
6				СМР	монтаж портала №3 яч №9 (возле реактора у 1 СШ-220)	18-20.10.2012 с 08.00 до 22.00 даты будут уточняться по возможности выполнения работ	
7				СМР	монтаж жесткой ошиновки 1 с.п. яч №9 ШР 220кВ	21.10.2012 с 08.00 до 22.00 даты будут уточняться по возможности выполнения работ	
8				СМР	монтаж спусков на оборудованне 220 кВ (в пролете между порталом №2 и №3)	22.10.2012 с 08.00 до 22.00 даты будут уточняться по возможности выполнения работ	
9	ВЛ-35 кВ	Л "Видлойск-Тосв"	ВЛ	КР	Замена АП - обр. опоры	03-05.10.12 с 09.00 до 18.00	ВРЭС
10	ВЛ-35 кВ	Л-309	ВЛ	КР	Замена опор	23-26.10.2012 с 9.00 до 19.00 3 откл.	ВВУ ЛЭР
11	ВЛ-35кВ	Л "Нюрба-ДЭС"	П-обр. опоры	КР	Капитальный ремонт	24-26.10.2012	НРЭС
12	"ГПП-6"	РЛ-115	РНДЗ-110	КР	Капитальный ремонт	22-23.10.12 с 09.00 до18-00	АРЭС
13		РО-115	РНДЗ-110	КР	Капитальный ремонт	24-25.10.12 с 09.00 до18-00	АРЭС
14		ВС-2	У-220	ТР	Текущий ремонт	02-03.10.12 с 09.00 до18-00	АРЭС
15	ПС "Мирный"	яч.45		РЗА "В"	Проверка РЗА	01-02.10.12 с 09.00-17.00	МС РЗАИ
16		яч.46		РЗА "В"	Проверка РЗА	03-04.10.12г. с 09.00-17.00	МС РЗАИ
17		яч.54		РЗА "К"	Проверка РЗА	18.10.12г. с 09.00-17.00	МС РЗАИ
18		яч.57		РЗА "К"	Проверка РЗА	19.10.12г. с 09.00-17.00	МС РЗАИ
19		яч.58		РЗА "К"	Проверка РЗА	22.10.12г. с 09.00-17.00	МС РЗАИ
20		яч.53		РЗА "К"	Проверка РЗА	17.10.12г. с 09.00-17.00	МС РЗАИ
21	ПС "Видлой"	яч.12		РЗА "В"	Проверка РЗА	5.10.12г. с 09.00-17.00	МС РЗАИ
22		яч.13		РЗА "В"	Проверка РЗА	08-09.10.12г. с 09.00-17.00	МС РЗАИ
23		яч.14		РЗА "В"	Проверка РЗА	10-11.10.12г. с 09.00-17.00	МС РЗАИ
24		яч.17		РЗА "В"	Проверка РЗА	12.10.12 с 09.00-17.00	МС РЗАИ
25	яч.18		РЗА "В"	Проверка РЗА	15-16.10.12 с 09.00-17.00	МС РЗАИ	
26	2ТН-6		РЗА "К"	Проверка РЗА	24.10.12 с 09.00-17.00	МС РЗАИ	
27	ПС "Заря"	ТН-110		РЗА "В"	Проверка РЗА	26.07.12 с 09.00-17.00	МС РЗАИ
28	ПС "Фабрика №3"	АЧР-1 ВВ-6-1АГ		РЗА "К"	Проверка РЗА	23.10.12 с 09.00-17.00	МС РЗАИ
29		АЧР-1 3Г, АЧР-2 3Г		РЗА "К"	Проверка РЗА	25.10.12 с 09.00-17.00	МС РЗАИ
30	ПС "Совхоз"	АЧР-2Г		РЗА "К"	Проверка РЗА	26.10.12 с 09.00-17.00	МС РЗАИ
31		АЧР-4Г		РЗА "К"	Проверка РЗА	29.10.12 с 09.00-17.00	МС РЗАИ
32	ПС "Чернышевская"	АЧР-1, АЧР-2 2СШ-6		РЗА "К"	Проверка РЗА	30.10.12 с 09.00-17.00	МС РЗАИ
33		АЧР-1 Л-301		РЗА "К"	Проверка РЗА	31.10.12 с 09.00-17.00	МС РЗАИ
34	ПС "СЫТКАН"	2Г, ШМ-2Г	ГДН-10-110-6	ТР	Текущий ремонт	04-05 с 09.00 до12.00	АРЭС
35	ПС "КАРЬЕР"	2Г, ШМ-2Г	ГДН-16-110-6	ТР	Текущий ремонт	08-10 с 09.00 до12.00	АРЭС
36		Пр ввода -2Г	ГВМЛП-110	ТР	Текущий ремонт	10 с 14.00 до18.00	АРЭС

Заместитель главного  
инженера-начальник ДЭЭС



С.Н. Прокопенко